


REACTIONS AUX APPUIS POUR LE BETON

RAPPEL CHARGEMENT

Actions Permanentes :	60.0 daN/m²	Région Neige A2 :	45.00 daN/m²
Région Vent 2 :	54.0 daN/m²	Aléa Sismique Zone 2 Accél. Horiz.	0.70 m/s²
Entraxe par défaut :	3500 mm		



COORDONNEES des APPUIS (mm)

Noeud	X	Y	Z	Noeud	X	Y	Z	Noeud	X	Y	Z	Noeud	X	Y	Z
1	0	0	0	16	10000	0	0								

REACTIONS AUX APPUIS (daN & daN.m)

Noeud	Action ou Combinaison ELU	Réaction Y	Réaction X	Réaction Z	Moment X	Moment Y	Moment Z
1	Permanente (G ou P)	1278.2	417.4	---	---	---	0.0
1	Neige Normale (S)	610.0	196.4	---	---	---	0.0
1	Vent à Gauche A (WA0°)	-397.9	-560.8	---	---	---	0.0
1	Vent à Gauche B (WB0°)	71.1	-476.0	---	---	---	0.0
1	Vent à Droite A (WA180°)	-169.2	290.0	---	---	---	0.0
1	Vent à Droite B (WB180°)	307.4	488.5	---	---	---	0.0
1	Vent en Pignon (w90°)	-567.0	31.3	---	---	---	0.0
1	Pression Intérieure (WS/WD)	-189.0	10.4	---	---	---	0.0
1	Neige Exceptionnelle (Sad)	1355.5	436.5	---	---	---	0.0
1	Aléa Sismique (Ad)	-433.0	-515.5	---	---	---	0.0
16	Permanente (G ou P)	1278.1	-417.4	---	---	---	0.0
16	Neige Normale (S)	610.0	-196.4	---	---	---	0.0
16	Vent à Gauche A (WA0°)	-169.1	-290.0	---	---	---	0.0
16	Vent à Gauche B (WB0°)	307.4	-488.5	---	---	---	0.0
16	Vent à Droite A (WA180°)	-397.8	560.5	---	---	---	0.0
16	Vent à Droite B (WB180°)	71.2	475.7	---	---	---	0.0
16	Vent en Pignon (w90°)	-567.0	-31.6	---	---	---	0.0
16	Pression Intérieure (WS/WD)	-189.0	-10.7	---	---	---	0.0
16	Neige Exceptionnelle (Sad)	1355.5	-436.5	---	---	---	0.0
16	Aléa Sismique (Ad)	432.9	-515.5	---	---	---	0.0